

GMINA MALBORK

82-200 Malbork, ul. Ceglana 7

REGON 170747856

NIP 579-20-71-098

PP-7320.SPNW-R.1.2019

Malbork, dnia 28.06.2019 r.

**TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO
W DNIU 27.06.2019 R.
ORAZ TREŚĆ UDZIELONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYJAŚNIEŃ SIWZ
Z DNIA 28.06.2019 R.**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej "

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania.

Na podstawie art. 38 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

Treść zapytań oraz treść wyjaśnień jest następująca:

Pytanie 1: Co ma zawierać szczegółowy kosztorys ofertowy wymieniony w SIWZ w punkcie XVII.3.2.?

Odpowiedź : Szczegółowy kosztorys ofertowy wymieniony w SIWZ w punkcie XVII.3.2., powinien zawierać wszystkie elementy robót na podstawie których wyliczona została zaproponowana cena wykonania przedmiotu zamówienia

Pytanie 2: Jak jednoznacznie Wykonawcy mają wycenić koszt stropu żelbetowego budynku, nie mając podanego zbrojenia dla tego stropu?

Odpowiedź : Zgodnie z pkt 5.9 opisu technicznego do projektu konstrukcyjnego: strop w części projektowanej zaprojektowano z prefabrykowanych płyt żelbetowych typu filigran, nadbeton z betonu C20/25, zbrojenie stalą klasy A-IIIN, zalecane siatki zbrojeniowe zgrzewane. Szczegółowe rozwiązania stemplowania, montażu, **zbrojenia** i betonowania **wg projektu wykonawczo-technologicznego producenta płyt.**

Z up. WÓJTA
GMINY MALBORK

Wojciech Łukasiewicz
ZASTĘPCA WÓJTA