

GMINA MALBORK

82-200 Malbork, ul. Ceglana 7

REGON 170747856

NIP 579-20-71-098

Malbork, dnia 23.07.2019 r.

PP-7320.SPNW-RII.2.2019

**TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO
W DNIU 18.07.2019 R.
ORAZ TREŚĆ UDZIELONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYJAŚNIEŃ SIWZ
Z DNIA 23.07.2019 R.**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej II"

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania.

Na podstawie art. 38 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

Treść zapytań oraz treść wyjaśnień jest następująca:

Pytanie 1: Brak oznakowania armatury na schemacie kotłowni przy kotłach c.o., proszę o uzupełnienie schematów

Odpowiedź: Zaprojektowano kotły montowane w kaskadzie na modułach prefabrykowanych przez producenta kotłów i dostarczanych w komplecie z kotłami. Oczywiście należy wyspecyfikować to przy zamówieniu, kotły montowane w kaskadzie na fabrycznym rozdzielaczu wraz z modulem pompowym.

Pytanie 2: Gdzie jest zamontowany zawór regulacyjny - pozycja 17 zestawienia urządzeń i armatury dotyczącej kotłowni?

Odpowiedź: Na schemacie zawór regulacyjny został omyłkowo oznaczony numerem 16. I w tym miejscu należy go zamontować.

**Z up. WÓJTA
GMINY MALBORK**

**Wojciech Łukasiewicz
ZASTĘPCA WÓJTA**