

ODPIS

**PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR VI..6630.86.2017**

Na podstawie art.28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r -Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.z 2016r poz.1629 jedn tekst)z późn zm.

Przedmiot narady:	pb sieci wodociągowej rozdzielczej dla projektowanej zabudowy mieszkalniowej w Nowej Wsi Malb gm. Malbork (Poligon) dz nr 274, 278, 309/1, 309/16,309/2,309/28,309/30,8/272,8/235,8/347,8/367,
Lokalizacja:	Obręb: Nowa Wieś, dz.: 8/272 ark.4, 8/325 ark.4, 8/347 ark.4, 8/367 ark.4, 274 ark.4, 278 ark.4, 309/1 ark.4, 309/2 ark.4, 309/16 ark.4, 309/28 ark.4, 309/30 ark.4
Wnioskodawca:	BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE HYDRO-TERM al. Wojska Polskiego 90A/B 82-200 Malbork
Inwestor:	URZĄD GMINY MALBORK ul. Ceglana 7 82-200 Malbork
Płatnik:	BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE HYDRO-TERM al. Wojska Polskiego 90A/B 82-200 Malbork
Przewodniczący:	Bożena Teska
Miejsce narady:	Starostwo Powiatowe w Malborku
Oplata nr:	86/17/0
Sposób przeprowadz.:	stacjonarny z elementami elektronicznymi
Data wpływu:	20.07.2017
Rozp. narady:	01.08.2017
Zakończ. narady:	01.08.2017

Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:

- b/u

Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej

Lp	Nazwa instytucji	Uwagi
1	ENERGA - OPERATOR SA ODDZIAŁ W OLSZTYNIE	Uzgodnienie nr PZT/000634/69/17 posiada projektant. Tomasz Dziedzic
2	Energa Oświetlenie Sopot	Uzgodniono b/u (e-mail). Tadeusz Płodzik
3	Gazownia w Malborku	Uzgodniono, uwagi zawarto w załączniku do protokołu. Tadeusz Procyk
4	Netia S.A Krzysztof Osiecki 507 154 166	Uzgodniono b/u (e-mail). Krzysztof Osiecki
5	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.Oddział w Gdańsku	nieobecny, nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
6	ORANGE Polska S.A	uzgodnienie nr 44162/TTIDRRU/P/2017 z dn. 06.07.2017 posiada projektant
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MALBORKU Sp. z o.o	Uzgodniono zgodnie z uzg nr 2335 z dn.31.07.2017. Adam Boguszewicz
8	URZĄD GMINY MALBORK	nieobecny, nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Z up. STAROSTY

Bożena Teska
Inspektor w Wydziale Geodezji,
Kartografii, Katastru i Maruchom.



POLSKA

SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku

Gazownia w Malborku

ul. Chrobrego 30, 82-200 Malbork

tel. 55 249 97 80 fax 55 272 75 79

NIP 525 24 96 411

REGON 142739519

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W DNIU 01.08.2017r

Przedmiot narady koordynacyjnej: pb sieci wodociągowej rozdzielczej dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej w Nowej Wsi Malb gm. Malbork

Obiekt: Nowa Wieś Malborska (Poligon) dz nr 274, 278, 309/1, 309/16, 309/2, 309/28, 309/30, 8/272, 8/235, 8/347, 8/367, Obręb: Nowa Wieś, dz.: 8/272 ark.4, 8/325 ark.4, 8/347 ark.4, 8/367 ark.4, 274 ark.4, 278 ark.4, 309/1 ark.4, 309/2 ark.4, 309/16 ark.4, 309/28 ark.4, 309/30 ark.4

Znak sprawy: VI.6630.86.2017

„Uzgodniono zgodnie z załączonymi uwagami

- 1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie w Gazowni w Malborku, na min. 7 dni przed ich rozpoczęciem.*
- 2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową lub uszkodzenia sieci gazowej należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownia w Malborku.*
- 3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostaną usunięte na koszt Inwestora i Wykonawcy.*
- 4. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.*
- 5. Należy zachować przykrycie gazociągu 0,8 m -1,2m.*
- 6. Należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640”*

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Gazownia w Malborku

Tadeusz Bręczyk

Dokumentacja była przedmiotem
narady koordynacyjnej przeprowa-
dzonej w Starostwie Powiatowym
w Malborku w dniu 01.08.2017
w sposób stacjonarny/elektroniczny
GN ZUDP 6630 86/2017

Zup. ST. A. ROSTY
(podpis przewodniczącego)
Bożena Teska
inspektor w Wydziale Geodezji,
Kartografii, Katastru i Nieruchom.

OZNACZENIA:

URZĄDZENIA PROJEKTOWANE

W SIEĆ WODOCIĄGOWA
W WĘZŁY WŁĄCZENIOWE
HP HYDRANT PRZECIWPOŻAROWY

URZĄDZENIA ISTNIEJĄCE

W SIEĆ WODOCIĄGOWA
HPi HYDRANT PRZECIWPOŻAROWY
eNN SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA
t SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA
SIEĆ GAZOCIĄGOWA

URZĄDZENIA WCZEŚNIEJ PROJEKTOWANE

Ks SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ
Ks tłocz. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ
eN PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Adam Papaj
Biuro Projektowo-Inwestycyjne
"HYDRO-TERM"

HYDRO-TERM
BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE

82-200 MALBORK Al. Wojska Polskiego 90A/b tel. (0-55) 272-70-81 e-mail: biuro@hydroterm.strefa.pl NIP 579-113-23-72

ZADANIE:

PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ
PROJEKTOWANA ZABUDOWA MIESZKANIOWA
JEDNORODZINNA

LOKALIZACJA:

NOWA WIEŚ, gm. MALBORK, dz. Nr 274, 278, 309/1, 309/16,
dz. Nr 309/2, 309/28, 309/30, 8/272, 8/325, 8/347, 8/367
j.ewid. Malbork [220904_2], obr. Nowa Wieś [220904_2.0010]

TYTUŁ RYS.

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Branża: SANITARNA	Data: 05.2017r.	
Projektant: mgr inż. Adam Papaj 1529/EL/90 Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynierskiej POM/IS/3649/01		Skala 1:1000
Asystent: mgr inż. Michał Wdowiak		Rys. 1
Sprawdzający: mgr inż. Jacek Popławski POM/0139/P000S/04 Uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej POM/IS/0213/05		Nr zlecenia 7028

USŁUGI GEODEZYJNE

Marek Rybakowski

82-200 Malbork Al. Wojska Polskiego 90A/B

tel.-fax 55-272-01-98

tel.kom. 603-69-13-02

Zestawienie arkuszy

Kierownik roboty: 26.04.2017