

Malbork, dnia 23.11.2023 r.

**TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO
W DNIU 22.11.2023 R.**

**ORAZ TREŚĆ UDZIELONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYJAŚNIEŃ SWZ
Z DNIA 23.11.2023 R.**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „*Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią Etap I - wschodni*” 2023/BZP 00498919/01 z dnia 2023-11-17

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

1. Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający wyraził zgodę na zamianę rury PVC-O 500 TOMDn 110 mm na rurę z tworzywa sztucznego Dn 110 PVC-USN 8 lub alternatywnie na rurę Dn 110 PE do budowy wodociągu.

Odpowiedź: Rura PVC-O 500 TOMDn 110 mm została narzucona przez operatora sieci PWiK w Malborku w wydanych warunkach technicznych. W związku z niniejszym nie ma możliwości zamiany na rurę z tworzywa sztucznego Dn 110 PVC-USN 8 lub alternatywnie na rurę Dn 110 PE do budowy wodociągu.



Signed by /
Podpisano przez:

Marcin Maria
Kwiatkowski

Date / Data:
2023-11-23 07:50