

Malbork, dnia 25.01.2024 r.

**TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO
W DNIU 23.01.2024 R.
ORAZ TREŚĆ UDZIELONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYJAŚNIEŃ SWZ
Z DNIA 25.01.2024 R.**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „*Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Etap II - zachodni*” 2024/BZP 00032565/01 z dnia 2024-01-12

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

1. Prosimy o informację czy Wykonawca będzie ponosił koszty za zajęcie pasa drogowego.

Odpowiedź: Wykonawcy nie będzie naliczana opłata za zajęcia pasa drogowego.

2. Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej obejmującej planowaną inwestycję.

Odpowiedź: Dla tego etapu inwestycji nie były wykonywane badania geotechniczne ze względu na rozpoznane proste warunki gruntowe i małe zagłębienia projektowanej sieci (miejscowo do 2,5 m). W podłożu znajdują się nasypy mineralno-organiczne z domieszką piasku próchnicznego, piaski drobne z przewarstwieniami piasku pylastego oraz glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym. Woda gruntowa do poziomu projektowanych urządzeń występuje co najwyżej w formie drobnych nacieków.

3. Prosimy o informację czy realizowana inwestycja wymaga uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie.

Odpowiedź: Realizowana inwestycja nie wymaga uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie



Signed by /
Podpisano przez:

Marcin Maria
Kwiatkowski

Date / Data:
2024-01-25 07:10