



Budowa dróg w sołectwie Wielbark Poligon

Zamawiający: Gmina Malbork
Znak sprawy: RI.271.3.2025.KP

Malbork, dnia 30.07.2025 r.

**TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO
W DNIU 21.07.2025 r.**

**ORAZ TREŚĆ UDZIELONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYJAŚNIEŃ SWZ
Z DNIA 30.07.2025 r.**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Budowa dróg w sołectwie Wielbark Poligon” 2025/BZP 00251785/01 z dnia 2025-05-28

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęło zapytanie. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

Prosimy o sprecyzowanie czy słupy, wysięgniki mają być aluminiowe czy stalowe?

W opisie projektu : **3.2 Słupy oświetleniowe**

Projektuje się słupy oświetleniowe okrągłe, aluminiowe anodowane cylindrycznie – stożkowe grubości min. 4 mm, bezbarwne, o wysokości 6m, z wysięgnikiem rurowym 0,5 m o nachyleniu 15 stopni.

Natomiast w opisie Oprawy napisano: **3.3 Oprawa oświetlenia ulicznego**

- słupy aluminiowe anodowane cylindrycznie - stożkowe z oprawą zamontowaną wysokości 6,0m, wysięgnik 0,5m, kąt nachylenia 15 stopni,
- a poniżej:
- słup i wysięgnik stalowe okrągłe, ocynkowane 80μ, bezbarwne.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że z technicznego punktu widzenia obydwie formy są dopuszczalne, proponujemy wykonać zgodnie z schematem, tzn. słupy oświetleniowe okrągłe, stalowe, ocynkowane oraz koordynować z pozostałymi inwestycjami.

Signature Not Verified

Dokument podpisany
przez Bartosza Błachut
Data: 2025.07.30
13:47:28 CEST