



**POLSKI
ŁĄD**



Budowa dróg w sołectwie Wielbark Poligon

Zamawiający: Gmina Malbork
Znak sprawy: RI.271.3.2025.KP

Malbork, dnia 30.07.2025 r.

**TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO
W DNIU 24.07.2025 r.**

**ORAZ TREŚĆ UDZIELONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYJAŚNIEŃ SWZ
Z DNIA 30.07.2025 r.**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Budowa dróg w sołectwie Wielbark Poligon” 2025/BZP 00251785/01 z dnia 2025-05-28

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęło zapytanie. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

W dokumentacji zawarty jest zapis:

Należy zachować ciągłość istniejących rowów i przepustów prowadzących wodę od strony ul. Norweskiej oraz od strony ul. Francuskiej (rów od ul. Litewskiej) poprzez wykonanie odcinków rowów krytych pod projektowanymi nawierzchniami drogowymi. Rów kryty o wymiarach 80cm*80cm wykonać ze żwiru 10/63 owiniętego geowłókniną igłowaną z zakładem 20 cm szpilkowaną, dodatkowo z rurą drenarską Ø300 połączoną z przepustami” w przedmiarze podano ilość 20 mb. Prosimy o dokładne wskazanie miejsc gdzie należy wykonać drenaż.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż zapis dot. skrzyżowania wyniesionego przy ulicy Francuskiej, Belgijskiej i Norweskiej. Należy wykonać drenaż w miejscach likwidowanych odcinków rowów otwartych.

