



**POLSKI
ŁĄD**



Budowa dróg w sołectwie Wielbark Poligon

Zamawiający: Gmina Malbork
Znak sprawy: RI.271.3.2025.KP

Malbork, dnia 05.08.2025 r.

**TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO
W DNIU 31.07.2025 r.**

**ORAZ TREŚĆ UDZIELONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYJAŚNIEŃ SWZ
Z DNIA 05.08.2025 r.**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Budowa dróg w sołectwie Wielbark Poligon” 2025/BZP 00251785/01 z dnia 2025-05-28

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęło zapytanie. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

Prosimy o przesłanie parametrów słupów stalowych; grubość stali, grubość ocynku, RAL, dodatkowe warstwy ochronne.

Odpowiedź:

Należy wykonać słupy stalowe podwójnie ocynkowane (na zewnątrz i wewnątrz), grubość min. 4 mm, średnica grubości powłoki cynkowej nie mniejsza niż 80µm, malowane proszkowo z zewnątrz, kolor szary np. RAL-7035. Obmalowanie słupa wraz z podstawą elastomerem lub inną masą odporną na odchody zwierząt w kolorze szarym do wysokości 50 cm.

Signature Not Verified

Dokument podpisany
przez Bartosz Błachut
Data: 2025.08.05
13:55:45 CEST