



Budowa dróg w sołectwie Wielbark Poligon

Zamawiający: Gmina Malbork
Znak sprawy: RI.271.3.2025.KP

Malbork, dnia 08.08.2025 r.

**TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO
W DNIU 05.08.2025 r.**

**ORAZ TREŚĆ UDZIELONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYJAŚNIEŃ SWZ
Z DNIA 08.08.2025 r.**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Budowa dróg w sołectwie Wielbark Poligon” 2025/BZP 00251785/01 z dnia 2025-05-28

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęło zapytanie. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o podanie długości sieci kanalizacji deszczowej Dn 315 PVC objętej przetargiem. Czy jest to długość tak jak w przedmiarze L=465,24 m? Czy jak pokazują profile L=1064,28 m?

Pytanie 2

Proszę o zamieszczenie rysunku szczegółowego studni kanalizacji deszczowej, szczególnie jeśli chodzi o studnie D1 oraz D18 (z przegrodami piętrzącymi).

Pytanie 3

Proszę o potwierdzenie, że wymianie podlega 10 szt. hydrantów, tak jak wskazuje przedmiar.

Odpowiedź:

1. Profil obejmuje wszystkie etapy projektu. Proszę mieć na uwadze, że kanalizację należy wybudować zgodnie z poszczególnymi etapami (PZT i przedmiar zakres I, II lub III).
2. Zamawiający przychylił się do prośby o udostępnienie rysunku szczegółowego studni kanalizacji deszczowej.
3. Wymianie podlega 8 szt. hydrantów (przedmiar br. drogowa) + 2 szt. hydrantów wraz ze zmianą lokalizacji (przedmiar br. sanitarna – w załączniku).

Signature Not
Verified
Dokument
podpisany przez
Bartosz Blachut
Data: 2025.08.08
11:34:49 CEST

Załączniki:

1. Rysunek szczegółowy studni kanalizacji deszczowej
2. Przedmiar br. sanitarna