



Budowa dróg w sołectwie Wielbark Poligon

Zamawiający: Gmina Malbork
Znak sprawy: RI.271.3.2025.KP

Malbork, dnia 12.08.2025 r.

**TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO
W DNIU 08.08.2025 r.**

**ORAZ TREŚĆ UDZIELONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYJAŚNIEŃ SWZ
Z DNIA 12.08.2025 r.**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Budowa dróg w sołectwie Wielbark Poligon” 2025/BZP 00251785/01 z dnia 2025-05-28

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęło zapytanie. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

1. Proszę o potwierdzenie, że prowadzenie badań archeologicznych jest po stronie Zamawiającego.
2. Proszę o podanie kolorystyki oraz grubości kostek betonowych z podziałem na nawierzchnie: chodników, wjazdów i skrzyżowań wyniesionych. W projekcie wykonawczym brak jest uwzględnionej kolorystyki materiałów betonowych, natomiast między projektem wykonawczym, a przekrojami normalnymi jest rozbieżność w grubości nawierzchni.

Odpowiedź:

1. Zamawiający informuje, że prowadzenie badań archeologicznych jest po stronie Wykonawcy.
2. Chodnik: kostka betonowa o gr. 6 cm, pozostałe nawierzchnie o gr. 8 cm. Wyniesienia drogi z kostki bez fazowej koloru czerwonego.

Zgodnie z projektem: Kolorystyka nawierzchni podlega akceptacji Inwestora.



Signed by /
Podpisano przez:

Wojciech Jan
Łukasiewicz

Date / Data: 2025-
08-12 12:37