



Budowa dróg w sołectwie Wielbark Poligon

Zamawiający: Gmina Malbork
Znak sprawy: RI.271.3.2025.KP

Malbork, dnia 14.08.2025 r.

**TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO
W DNIU 11.08.2025 r.**

**ORAZ TREŚĆ UDZIELONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYJAŚNIEŃ SWZ
Z DNIA 14.08.2025 r.**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Budowa dróg w sołectwie Wielbark Poligon” 2025/BZP 00251785/01 z dnia 2025-05-28

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęło zapytanie. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

1. Po zmianie zakresu z dnia 01.07.2025 na projekcie skrzyżowanie ul. Belgijskiej z ul. Lecha Bądkowskiego nie jest zaprojektowane jako wyniesione. Proszę o potwierdzenie, że skrzyżowanie nie ma być wyniesione, ale oznakowanie pionowe i poziome ma pozostać zgodne z nieaktualnym projektem, na którym wykonany został projekt SOR.

2. Proszę o ujednolicenie warstwy ścieralnej drogi dla pieszych i rowerów. Istnieje rozbieżność pomiędzy projektem wykonawczym drogowym warstwa z mastyksy grysowego SMA8, natomiast w przekrojach normalnych uwzględniona jest warstwa ścieralna AC11S.

Odpowiedź:

1. Zamawiający w załączeniu przedstawia aktualny projekt SOR.

2. Zamawiający informuje, że należy warstwę ścieralną wykonać zgodnie z przekrojami normalnymi. Dopuszcza się stosowanie warstwy ścieralnej betonu asfaltowego AC8S.



Signed by /
Podpisano przez:

Wojciech Jan
Łukasiewicz

Date / Data: 2025-
08-14 09:37

Załączniki:

1. Projekt SOR