



**POLSKA
ŁĄKA**



Budowa dróg w sołectwie Wielbark Poligon

Zamawiający: Gmina Malbork
Znak sprawy: RI.271.3.2025.KP

Malbork, dnia 14.08.2025 r.

**TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO
W DNIU 12.08.2025 r.**

**ORAZ TREŚĆ UDZIELONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYJAŚNIEŃ SWZ
Z DNIA 14.08.2025 r.**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Budowa dróg w sołectwie Wielbark Poligon” 2025/BZP 00251785/01 z dnia 2025-05-28

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęło zapytanie. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy projektem technicznym a specyfikacją techniczną w zakresie kategorii ruchu dla przebudowywanej drogi. W projekcie technicznym dla Warstw AC11S i AC16W określono kategorię ruchu na KR2, natomiast w specyfikacji technicznej wskazano kategorię KR3-4.
2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących masy na ciągu pieszo-rowerowym. W opisie projektu wskazano SMA8, natomiast w przedmiarze robót, na przekrojach i w SST widnieje AC11S. Prosimy o potwierdzenie, która z tych mas jest właściwa. Czy dla projektowanego ciągu pieszo-rowerowego należy przyjąć kategorię ruchu KR1?
3. Uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na środę, 20 sierpnia, ze względu na dzień wolny od pracy, który przypada w piątek.

Odpowiedź:

1. Należy zaprojektować mieszanki mineralno-asfaltowe dla KR2.
2. Należy wykonać zgodnie z przekrojami normalnymi. Dopuszcza się stosowanie warstwy ściernalnej betonu asfaltowego AC8S. Dla projektowanego ciągu pieszo-rowerowego należy przyjąć kategorię ruchu KR1.
3. Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.



Signed by /
Podpisano przez:

Wojciech Jan
Łukasiewicz

Date / Data: 2025-
08-14 09:38

Załączniki:

1. Projekt SOR