

Budowa dróg w miejscowości Nowa Wieś Malborska (ulice Litewska, Łotewska, Estońska, Fińska, Norweska)

Malbork, dnia 27.06.2025 r.

**TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO
W DNIU 26.06.2025 r.
ORAZ TREŚĆ UDZIELONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYJAŚNIEŃ SWZ
Z DNIA 27.06.2025 r.**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Budowa dróg w miejscowości Nowa Wieś Malborska (ulice Litewska, Łotewska, Estońska, Fińska, Norweska)” 2025/BZP 00272895/01 z dnia 2025-06-11

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęło zapytanie.
Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

Dzień dobry,

Do zadania p.n. : „Budowa dróg w miejscowości Nowa Wieś Malborska (ulice Litewska, Łotewska, Estońska, Fińska, Norweska)” 2025/BZP 00272895/01 z dnia 2025-06-11, chciałbym zadać następujące zapytanie:

- W dokumentacji przetargowej stwierdziliśmy niespójność w zakresie kategorii ruchu dla projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych. W opisie technicznym branży drogowej podano kategorię ruchu KR 2 natomiast w załączonych STWIOR wskazano kategorię ruchu KR 3. Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie dla jakiej kategorii ruchu należy zaprojektować mieszanki mineralno-asfaltowe czy dla KR 1-2 czy dla KR 3-4?
- W dokumentacji przetargowej stwierdziliśmy niespójność w zakresie rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej jaką należy zaprojektować na warstwę ścieralną na drodze dla pieszych i rowerów. W opisie technicznym branży drogowej podano mieszankę SMA 8 natomiast na przekrojach i przedmiarze wskazano mieszankę AC 11 S. Prosimy o potwierdzenie, że na warstwę ścieralną na drodze dla pieszych i rowerów należy zastosować mieszankę z AC 11 S jak wskazano na przekrojach i przedmiarze.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że:

- należy zaprojektować mieszanki mineralno-asfaltowe dla KR2,
- należy wykonać zgodnie z przedmiarem. Dopuszcza się stosowanie warstwy ścieralnej betonu asfaltowego AC8S.



Signed by /
Podpisano przez:

Wojciech Jan
Łukasiewicz

Date / Data: 2025-
06-27 11:34