

Budowa dróg w miejscowości Nowa Wieś Malborska (ulice Litewska, Łotewska, Estońska, Fińska, Norweska)

Malbork, dnia 04.07.2025 r.

**TREŚĆ ZAPYTANÍ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO
W DNIU 03.07.2025 r.
ORAZ TREŚĆ UDZIELONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYJAŚNIEŃ SWZ
Z DNIA 04.07.2025 r.**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Budowa dróg w miejscowości Nowa Wieś Malborska (ulice Litewska, Łotewska, Estońska, Fińska, Norweska)” 2025/BZP 00272895/01 z dnia 2025-06-11

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęło zapytanie.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

W dokumentacji brak schematu oświetlenia. Na PZT brak długości poszczególnych odcinków linii kablowych i rur. Proszę o uzupełnienie dokumentacji i dołączenie PZT w formacie DWG.

W dokumentacji są rozbieżne wymagania odnośnie malowania słupów: PT str 6– słupy w skrajni drogi należy malować w poziome, żółto - czarne pasy. Str.5-słupy w skrajni drogi malować farbą fluorescencyjną; czy Zamawiający wymaga dodatkowego malowania, jeżeli tak to jakiego konkretnie. Proszę o wskazanie na PZT słupów, które mają być pomalowane farbą fluorescencyjną lub w żółto-czarne pasy.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyła się do prośby Wykonawcy i załączy PZT w formacie DWG.

Zakres opracowania obejmuje budowę doświetlaczy przejść dla pieszych z włączeniem do istniejącej sieci oświetlenia gminnego. Słupy z oprawą dedykowaną dla przejść dla pieszych, w skrajni drogi należy malować w poziome, żółto - czarne pasy. Słupy zostały umieszczone poza skrajnią drogi.



Signed by /
Podpisano przez:

Wojciech Jan
Łukasiewicz

Date / Data: 2025-
07-04 11:23