

Malbork, dnia 12.05.2026 r.

**TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO
W DNIU 04.05.2026 r.
ORAZ TREŚĆ UDZIELONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYJAŚNIEŃ SWZ
Z DNIA 12.05.2026 r.**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na: „Budowa dróg gminnych w miejscowości Nowa Wieś Malborska (ul. Francuska, Belgijska) – etap II i III” – nr ogłoszenia 2026/BZP 00213084/01 z dnia 23.04.2026 r.

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęło zapytanie.
Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

Pytanie:

- a) W dokumentacji przetargowej stwierdziliśmy niespójność w zakresie kategorii ruchu, dla której należy zaprojektować mieszanki mineralno-asfaltowe na warstwę wiążącą i ścieralną dla nawierzchni jezdni i drogi dla pieszych i rowerów. W opisie technicznym projektu wykonawczego wskazano kategorię ruchu KR 1-2, natomiast w STWiORB podano kategorię ruchu KR 3-4. Prosimy o wyjaśnienie lub potwierdzenie, że mieszanki mineralno-asfaltowe na warstwę wiążącą i ścieralną dla nawierzchni jezdni i drogi dla pieszych i rowerów należy zaprojektować dla kategorii ruchu KR 1-2.
- b) W dokumentacji przetargowej stwierdziliśmy niespójność w zakresie rodzaju mieszanki, jaką należy zastosować na warstwę ścieralną na drodze dla pieszych i rowerów. W opisie technicznym wskazano mieszankę SMA 8, natomiast na przekrojach i przedmiarze robót podano mieszankę AC 11 S. Prosimy o wyjaśnienie lub potwierdzenie, że na warstwę ścieralną na drodze dla pieszych i rowerów należy zastosować mieszankę AC 11 S, która jest typową mieszanką stosowaną na drogach dla pieszych i rowerów.

Odpowiedź:

- a) Zamawiający informuje, że zgodnie z wyjaśnieniami projektanta NEOX Sp. z o.o. mieszanki mineralno-asfaltowe dla przedmiotowego zadania należy zaprojektować dla kategorii ruchu KR2. W związku z powyższym kategorię ruchu KR2 należy przyjąć jako obowiązującą dla realizacji zamówienia.
- b) Zamawiający informuje, że roboty należy wykonać zgodnie z przekrojami normalnymi stanowiącymi część dokumentacji projektowej. Jednocześnie, zgodnie ze stanowiskiem projektanta NEOX Sp. z o.o., dopuszcza się zastosowanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S.



Signed by /
Podpisano przez:

Wojciech Jan
Łukasiewicz

Date / Data: 2026-
05-12 09:38