






SCHEMATY WĘZŁÓW POŁĄCZENIOWYCH NOWA WIEŚ – GMINA MALBORK

W2



W4



OZNACZENIA:

B - Blok oporowy w/g rys.15,16,17

1. Trójnik żel. ciśnie. kołnie. DN100/100
2. Redukcja żel. ciśnie. kołnie. DN100/80
3. Zasuwa żel. ciśnie. kołnie. DN80 z uszczelnieniem miękkim, obudowa i skrzynka.
4. Łącznik żeliwny ciśnieniowy rurowo-kołnierzowy typ FW DN80
5. Nasuwka PVC PN10 Ø90
6. Zasuwa żel. ciśnie. kołnie. DN100 z uszczelnieniem miękkim, obudowa i skrzynka.
7. Łącznik żeliwny ciśnieniowy rurowo-kołnierzowy typ FW DN100
8. Nasuwka PVC PN10 Ø110
9. Trójnik żel. ciśnie. kołnie. DN100/80
10. Króciec żel. ciśnie. kołnie. typ FF DN80, L=1m
11. Kołano żel. ciśnie. kołnie. stopowe typ N DN80
12. Hydrant p.poż podziemny DN80, obudowa i skrzynka.



HYDRO-TERM

BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE

82-200 MALBORK Al. Wojska Polskiego 90 A/B tel/fax: (0-55) 272-70-81 e-mail: biuro@hydroterm.strefa.pl NIP 579-113-23-72

ZADANIE: PROJEKT PRZYŁĄCZA WODOCIAĞOWEGO	Projektant	mgr inż. A. Papaj upr. 1529/EL/90	Skala 1:100
LOKALIZACJA: NOWA WIEŚ, DZ. NR 154, 155	Asystent	M. Wdowiak	Nr rys.
TYTUŁ RYS. SCHEMATY WĘZŁÓW POŁĄCZENIOWYCH	Sprawdzający	mgr inż. J. Popławski upr. POM/0139/POOS/04	6