

**URZĄD GMINY**

82-200 Malbork

ul. Ceglana 7

NIP 579-10-03-249

Malbork, dnia 11.08.2011 r.

PP-2222/K-Wielbark/Z1/2011

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego na budowa sieci kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - osiedle mieszkaniowe przy Zakładzie Rolnym Wielbark dz. nr 7/4 , 7/5 , 7/6 , 7/20 , 7/25 , 7/28 , 7/29 , 7/30 , 7/33 , 7/37 , 7/40 , 7/41 , 8/12 , 8/157 , 18

**W dniu 10.08.2011 r. wpłynęło zapytanie do specyfikacji SIWZ z dnia 08.08.2011 r.:**

*W Opisie technicznym zawartym w „KW projekt sieci kanalizacji sanitarnej” stanowiącym załącznik do SIWZ stwierdzono w pkt 15, że obowiązuje między innymi spójna norma PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Przypominamy, że zgodnie z pkt. 12 tej normy, po zakończeniu montażu przewodów powinny być przeprowadzone właściwe kontrole obejmujące kontrolę wizualną. Na podstawie Polskiej Normy Nr PN-EN 13508-2 i punktem 5.2 tej normy, kontrola wizualna powinna obejmować „inspekcję rurociągu od wewnątrz” przy użyciu „zdalnie sterowanej kamery przewodowej telewizji przemysłowej”.*

*Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał wykonania wizualnej inspekcji TV, wymaganej Polską Normą Nr PN-EN 13508-2 .Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych — Część 2: System kodowania inspekcji wizualnej”?*

**Zamawiający odpowiada na powyższe zapytanie do SIWZ:**

*Zamawiający nie będzie wymagał wykonania wizualnej inspekcji TV, wymaganej Polską Normą Nr PN-EN 13508-2 .Stan zewnętrznych systemów kanalizacyjnych — Część 2: System kodowania inspekcji wizualnej”*

Z up. WÓJTA  
GMINY MALBORK

Wojciech Łukasiewicz  
SEKRETARZ GMINY