

URZĄD GMINY

82-200 MALBORK

ul. Ceglana 7, tel. 55 647-28-07

000534470

Malbork, dnia 26.06.2012 r.

PP-2222/W-P/2012

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na trzech odcinków sieci wodociągowej w obrębie Nowa Wieś, gm. Malbork, działki Nr: 8/328; 274; 8/215; 8/388; 305

W dniu 26.06.2012 r. wpłynęło zapytanie do specyfikacji SIWZ z dnia 26.06.2012 r.:

1. prosi się o sprecyzowanie z jakiego materiału należy wykonać 3 odcinki sieci wodociągowej w obrębie Nowej Wsi. W dokumentacji technicznej tj. opis projektowy jak i profil wodociągowy wskazuje na ułożenie rurociągu z rur PCV zadanie nr 1 - DN 100, zadanie nr 2, 3 PCV DN 160 natomiast przedmiar zakłada ułożenie rury PE DN 110 we wszystkich 3 odcinkach. W związku z powyższym proszę o podanie dokładnych parametrów rur z podaniem średnicy oraz SDR rurociągu.
2. prosi się o podanie średnicy rury osłonowej dla zadania nr 2 oraz nr 3, w projekcie (profil) rura osłonowa PE DN 280 w przedmiarze PE DN 200.
3. czy jest możliwość załączenia do dokumentacji schematów węzłów montażowych w szczególności dotyczących wpinek oraz montażu węzłów hydrantowych.
4. czy do oferty wystarczy załączyć kosztorys ofertowy uproszczony (skrócony).

Zamawiający odpowiada na powyższe zapytanie do SIWZ:

Ad.1 i Ad. 2 - W przedmiarze wystąpiły błędy. Obowiązującą jest dokumentacja techniczna, która wskazuje ułożenie rurociągu z rur PCV zadanie nr 1 - DN 100, zadanie nr 2, 3 PCV DN 160 oraz rurę osłonową dla zadania nr 2 oraz nr 3, PE DN 280

Ad.3 - Zamawiający nie posiada schematów węzłów montażowych w szczególności dotyczących wpinek oraz montażu węzłów hydrantowych

Ad.4 - Do oferty wystarczy załączyć kosztorys ofertowy uproszczony (skrócony)

Z up. WÓJTA
GMINY MALBORK
Marcin Świątkowski
ZASTĘPCA WÓJTA