

URZĄD GMINY
82-200 MALBORK
ul. Ceglana 7, tel. 55 647-28-07
000534470

Malbork, dnia 03.07.2012 r.

PP-2222/W-P/2012

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na trzech odcinków sieci wodociągowej w obrębie Nowa Wieś,
gm. Malbork, działki Nr: 8/328; 274; 8/215; 8/388; 305

W dniu 03.07.2012 r. wpłynęło zapytanie do specyfikacji SIWZ z dnia 03.07.2012 r.:

Wg przedmiaru wodociąg należy wykonać z rur PE, natomiast wg dokumentacji projektowej z rur PVC. Czy Zamawiający wyraża zgodę na możliwość wykonania wodociągu z rur PE?

Zamawiający odpowiada na powyższe zapytanie do SIWZ:

Zgodnie z odpowiedzią na zapytanie Nr 1 do SIWZ Zamawiający informuje, że obowiązującą jest dokumentacja techniczna.

W związku z powyższym do kalkulacji ceny należy przyjąć rury PVC.

Z up. WÓJTA
GMINY MALBORK
Marcin Kwiatkowski
ZASTĘPCA WÓJTA