

**TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO
W DNIU 16.01.2018 R.
ORAZ TREŚĆ UDZIELONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYJAŚNIEŃ SIWZ
Z DNIA 16.01.2018 R.**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
"Modernizacja placu rekreacyjnego w Lasowicach Wielkich"**

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania.
Na podstawie art. 38 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień i informuje
o tym wszystkich zainteresowanych.

Treść zapytań oraz treść wyjaśnień jest następująca:

1. Czy można zastosować standardowy słupek z profilu 60x40x1,5 zamiast rury fi 76 mm

Odpowiedz: Tak, można zastosować standardowy słupek z profilu 60x40x1,5

2. Czy panel i słupki mają być malowane proszkowo

Odpowiedz: Tak, panel i słupki mają być malowane proszkowo

3. Jakie są wymiary otworu pod słupki ogrodzeniowe.

Odpowiedz: Słupki ogrodzeniowe osadzone w gruncie, w "szklankach" betonowych

4. Czy ogrodzenie ma być montowane na podmurówce prefabrykowanej

Odpowiedz: Nie przewiduje się żadnej podmurówki

5. Czy h=1,5 m to łączna wysokość ogrodzenia, czy wysokość samego panela.

Odpowiedz: h=1,5 m to wysokość samego panela

**Z up. WOJTA
GMINY MALBORK**

**Wojciech Łukaszewicz
ZASTĘPCA WOJTA**