

**TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO
W DNIU 18.01.2018 R.
ORAZ TREŚĆ UDZIELONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYJAŚNIEŃ SIWZ
Z DNIA 18.01.2018 R.**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
"Modernizacja placu rekreacyjnego w Lasowicach Wielkich"**

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania.

Na podstawie art. 38 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

Treść zapytań oraz treść wyjaśnień jest następująca:

1. Proszę o wyjaśnienie z jakich paneli należy wykonać ogrodzenie?

Czy należy zastosować panele z przetłoczeniami (3D) wysokości 1530mm, zgrzewane z pojedynczych poziomych i pionowych drutów grubości 5mm, czy też dużo mocniejsze panele proste bez przetłoczeń (2D) wysokości 1430mm lub 1630mm, zgrzewane z podwójnych drutów poziomych gr. 6mm i pionowych drutów gr. 5mm

Odpowiedz: Do wyboru

2. Czy panele, słupki ogrodzenia oraz słupy piłkochwyków poza tym, że mają być malowane proszkowo muszą być ocynkowane

Odpowiedz: Ocynkowanie jest zalecane, ale nie wymagane

3. Jaka powinna być grubość siatki polipropylenowej piłkochwyków – 3mm czy też 4mm

Odpowiedz: Grubość siatki polipropylenowej piłkochwyków – 4mm

4. Czy słupy piłkochwyków muszą być wykonane z profili 80x80 mm o grubości ścianki 2mm czy też 3mm

Odpowiedz: Grubości ścianki słupów piłkochwyków z profili 80x80 mm o grubości ścianki 3mm

Z up. WÓJTA
GMINY MALBORK

Wojciech Łukasiewicz
ZASTĘPCA WÓJTA