

**TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO
W DNIU 09.05.2018 R.
ORAZ TREŚĆ UDZIELONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYJAŚNIEŃ SIWZ
Z DNIA 09.05.2018 R.**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
"Modernizacja ulicy Francuskiej z zastosowaniem masy asfaltowej"**

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania.

Na podstawie art. 38 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.

Treść zapytań oraz treść wyjaśnień jest następująca:

1. Podczas wizji lokalnej stwierdzono, że ulica jest utwardzona płytami drogowymi MON i JOMB. Prosimy o podanie czy Zamawiający usunie te płyty przed przystąpieniem do realizacji zadania czy będzie to obowiązkiem Wykonawcy.

Odpowiedz: *Zamawiający zakłada ułożenie podbudowy i nawierzchni asfaltowych na istniejących płytach drogowych*

2. W przypadku gdy usunięcie płyt będzie obowiązkiem Wykonawcy, prosimy o podanie do kogo będzie należał materiał rozbiórkowy oraz ewentualny adres jego odwozu.

Odpowiedz: *Zamawiający zakłada ułożenie podbudowy i nawierzchni asfaltowych na istniejących płytach drogowych*

3. Ze względu na występowanie płyt drogowych grubości 15 i 12 cm prosimy o podanie niwelety drogi. Od jakiego poziomu należy przyjąć wyrównanie kruszywem pod warstwy bitumiczne i czy grubość warstwy wyrównania ma wynosić 10 cm czy więcej.

Odpowiedz: *Zamawiający zakłada ułożenie podbudowy i nawierzchni asfaltowych na istniejących płytach drogowych. Grubość warstwy wyrównania ma wynosić po zagęszczeniu 10 cm.*

4. Prosimy o podanie planów oraz szerokości zjazdów do wykonania. Niektóre istniejące zjazdy mają szerokość 3 płyt MON tj. 9m.

Odpowiedz: *Szerokości zjazdów do wykonania - 6 m*

5. Prosimy o podanie szerokości poboczy.

Odpowiedz: *Zgodnie ze SIWZ pkt III.1.3) - szerokość poboczy 0,75 m*

6. Prosimy o podanie czy pobocza należy wykonać jedynie na ciągu głównym, czy również wzdłuż krawędzi zjazdów.

Odpowiedz: *Pobocza należy wykonać również wzdłuż krawędzi zjazdów.*

Z up. WÓJTA
GMINY MALBORK
Wojciech Łukasiewicz
ZASTĘPCA WÓJTA